

на оказание услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию исправных и работоспособных установок системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей и их текущему ремонту, об эксплуатационно-техническом обслуживании объектового оборудования системы Стрелец-Мониторинг, мониторингу пожарной обстановки и контролю за работоспособностью средств пожарной автоматики (АПС, СОУЭ, оборудования системы Стрелец-Мониторинг)

г.Саратов

«01» января 2021 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 48" Ленинского района г. Саратова (МОУ "СОШ № 48"), в лице директора Горбаневой Ларисы Геннадиевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт безопасности» (ООО «Эксперт безопасности»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Дивенко Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании п.4 ч.1 ст.93 ФЗ-44 от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1. Термины и определения

Организация – собственник объекта защиты, юридическое лицо, уполномоченное владеть, пользоваться или распоряжаться объектом защиты;

Объект защиты - здание МОУ "СОШ № 48" по адресу: г. Саратов, ул. Загороднева, дом 2, оборудованное системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, объектовым оборудованием передачи сигнала тревоги в пожарную часть;

Система пожарной автоматики (Оборудование) – совокупность исправных и работоспособных установок системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей и объектовая станция Стрелец-Мониторинг;

Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) - совокупность технических средств для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и технические устройства;

Система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) - комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.

Объектовое оборудование системы Стрелец-Мониторинг – оборудование, предназначенное для обработки и передачи данных о параметрах возгорания без участия сотрудников объекта на пультовую станцию пожарных подразделений по выделенному радиоканалу МЧС.

Мониторинг пожарной обстановки и контроль за работоспособностью средств пожарной автоматики - процесс непрерывного, автоматизированного сбора информации, поступающей от систем пожарной автоматики, установленной на объекте защиты. Целью мониторинга систем пожарной автоматики является своевременное доведение поступивших сигналов «Тревога», технологических сигналов всем заинтересованным лицам для осуществления необходимых действий и плановых мероприятий по защите, как жизни и здоровья работников (клиентов), так и сохранности имущества, находящегося на объекте защиты.

Центр технического мониторинга (ЦТМ) – специализированная организация, осуществляющая мониторинг приема, обработки и регистрации сигналов, поступающих от объектов защиты на Оборудование, а также осуществляющая контроль за работоспособностью объектовых станций и Оборудования в круглосуточном режиме;

Эксплуатационно-техническое обслуживание - Техническое обслуживание системы, выполняемое через установленные в эксплуатационной документации интервалы времени.

Текущий ремонт (ТР) – ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления

работоспособности системы и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей.

Контракт – настоящий Контракт об эксплуатационно-техническом обслуживании исправных и работоспособных установок системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей и их текущему ремонту, об эксплуатационно-техническом обслуживании объектового оборудования, мониторингу пожарной обстановки и контролю за работоспособностью средств пожарной автоматики.

2. Предмет Контракта

2.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ:

- эксплуатационно-технического обслуживания исправных и работоспособных установок системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей и их текущему ремонту в объеме, предусмотренном п.2.2. настоящего Контракта.

- эксплуатационно-технического обслуживания объектового оборудования системы Стрелец-Мониторинг;

- мониторингу пожарной обстановки и контролю за работоспособностью средств пожарной автоматики.

2.2. Эксплуатационно-техническое обслуживание исправных и работоспособных установок системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей и их текущему ремонту включает в себя:

- проведение планового эксплуатационно-технического обслуживания (ежеквартальных регламентных работ).

- проведение внепланового технического обслуживания при возникновении сбоев в работе аппаратуры;

- выявление и устранение причин «ложных» срабатываний, вызванных сбоями (отказами) в работе;

- текущий ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности системы и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей;

- оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

Перечень ежемесячных регламентных работ, проводимых при выполнении эксплуатационно-технического обслуживания исправных и работоспособных установок системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей и их текущему ремонту приведен в Регламенте (Приложение №1).

Для замены составных частей системы в ходе выполнения ТР системы используются изделия собственника или предприятия (учреждения), обладающего правом хозяйственного ведения или оперативного управления системой.

Срок, порядок и оплата проведения ремонтных и (или) внеплановых работ, в случае их необходимости, согласовывается между «Заказчиком» и «Исполнителем» дополнительно, в зависимости от характера неисправностей, возникших в системе пожарной автоматики.

ТО и ТР систем проводятся с целью обеспечения выполнения функций, предусмотренных проектом, целостности систем, работоспособности и функциональной безопасности в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного проектной и технической документацией, что достигается следующими действиями:

- осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;

- периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

- проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном

состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов ТО систем;

- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены;
- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО систем неисправностей отдельных составных частей или систем в целом в рамках ТР систем;
- создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО и ТР систем;
- метрологическое обеспечение проводимых работ, как в ходе эксплуатации, так и ТО систем, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;
- допуск к производству работ по ТО и ТР систем персонала, имеющего достаточную профессиональную подготовку и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на осуществление данного вида работ, и проведение постоянной работы по повышению его квалификации.

Эксплуатационно-техническое обслуживание объектового оборудования Стрелец-Мониторинг включает в себя:

1) Плановые работы по Регламенту №1 проводятся один раз в месяц и включают в себя следующие виды работ:

- внешний осмотр Оборудования на отсутствие механических повреждений и загрязнений, чистку прибора;
- проверку работоспособности Оборудования посредством формирования извещения «неисправность» от Оборудования и контроля поступления извещения на пульт пожарных подразделений.

2) Плановые работы по Регламенту №2 проводятся один раз в шесть месяцев или при поступлении с Объекта защиты 2-х и более сообщений о неисправностях в течение 30 дней и включают в себя следующие виды работ:

- внешний осмотр Оборудования на отсутствие механических повреждений и загрязнений, чистку прибора;
- проверку работоспособности Оборудования посредством формирования извещения «пожар» от Оборудования и контроля поступления извещения на пульт пожарных подразделений;
- контроль работоспособности Оборудования по внешним признакам: свечение индикаторов, наличие рабочих напряжений, переход на питание от АБ.

С целью выполнения задач по мониторингу пожарной обстановки и контролю за работоспособностью средств пожарной автоматики Исполнитель должен обеспечивать выполнение следующих требований:

- осуществление контроля за работоспособностью каналов связи между пультowymi и объектовыми станциями;
- осуществление в круглосуточном режиме контроля за работоспособностью пожарной сигнализации и объектового оборудования на объекте защиты;
- раннее обнаружение неисправностей пожарной сигнализации и объектового оборудования на объекте защиты с целью своевременного принятия мер по их ликвидации;
- сохранение информации о пожарах и неисправностях пожарной сигнализации на объекте защиты в базе данных для оказания помощи при расследовании причин пожаров;
- доведение информации о получении сигнала «Пожарная тревога», а также информации о неисправности средств пожарной автоматики до руководителя объекта и представителей специализированной и обслуживающих организаций;
- своевременно вносит и при необходимости корректирует информацию о объекте защиты, содержащуюся в карточке объекта.

2.3. В услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию исправных и работоспособных установок системы пожарной автоматики, объектового оборудования не входят работы по устранению неисправностей, возникших по причине неправильной эксплуатации ее Заказчиком (умышленные поломки, обрывы, поджоги, хищение технических средств целиком и (или) их составных частей).

2.4. Круглосуточный контроль пожарной обстановки, контроль за работоспособностью средств пожарной автоматики, а также за своевременностью и качеством эксплуатационно-

технического обслуживания осуществляется Центром технического мониторинга (ЦТМ) Саратовского РО ООО "Федерация ППС России", что подтверждается ежемесячной проверкой и утверждением актов подтверждения соответствия выполненных работ по техническому обслуживанию требованиям «Руководства по эксплуатации».

2.5. Результаты выполнения работ, предусмотренных п.2.1 Контракта, регистрируются в Журнале технического обслуживания и ремонта систем пожарной автоматики. Результаты выполнения работ по плановому и внеплановому эксплуатационно-техническому обслуживанию в рамках настоящего Контракта, подтверждаются соответствующими записями в Журнале регистрации работ. Журнал регистрации работ заводится на каждый Объект отдельно, утверждается Сторонами, один экземпляр Журнала находится на Объекте, второй у ответственного лица Исполнителя.

2.6 Идентификационный код закупки (ИКЗ) 218615303690645301001000400000002114

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Осуществлять плановое эксплуатационно-техническое обслуживание исправных и работоспособных установок системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей, объектового оборудования и их текущий ремонт в объеме, предусмотренном п.2.2. Контракта и Регламентом (Приложение № 1).

3.1.2. При выполнении работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию исправных и работоспособных установок системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей, объектового оборудования и их текущему ремонту объекта защиты Заказчика соблюдать установленные на Объекте правила внутреннего распорядка.

При проведении работ по ТО и ТР систем Исполнитель должен:

- строго соблюдать периодичность и объем работ, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;
- регулярно осуществлять порученное ему ведение документации, связанной с проведением ТО и ТР систем, предусмотренной нормативными документами на ТО и ТР систем и настоящим стандартом;
- применять контрольно-измерительные приборы, средства испытаний, инструменты, принадлежности, запасные части и материалы (в том числе расходные), соответствующие требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части;
- при проведении ТР системы не допускать применения для замены неавторизованных изделий и материалов;
- при проведении ТР системы осуществлять замену вышедших из строя составных частей на аналогичные, при невозможности — на основании ведомости замены завода-изготовителя.

Принятию на ТО и ППР предшествует первичное обследование установки пожарной автоматики на объекте с целью определения ее состояния.

Работы по первичному обследованию состоят из:

- проверки наличия эксплуатационной, проектной и приемосдаточной документации;
- проверки соответствия монтажа установки пожарной автоматики рабочему проекту (акту обследования);
- проверки работоспособности установки в целом.

По результатам обследования составляется Акт первичного обследования систем пожарной автоматики (Приложение 7).

На установку пожарной автоматики, находящуюся в неработоспособном состоянии, оформляется дефектная ведомость (Приложение 8).

После заключения Контракта на ТО и ТР Исполнитель заполняет паспорт установки пожарной автоматики (Приложение 2), оформляет в 2 экземплярах Журнал регистрации работ на ТО и ППР (Приложение 3), График проведения ТО и ППР (Приложение 4), Технические параметры работоспособности установки пожарной автоматики (Приложение 5), Перечень технических средств, входящих в установку пожарной автоматики и подлежащих ТО и ППР (Приложение 6).

Обеспечивать круглосуточный приём заявок от «Заказчика» на устранение неисправностей в работе системы пожарной автоматики по телефонам: 8(8452) 67-47-14, 8-880-550-77-92 или по e-mail: exbez.64@yandex.ru.

3.1.4. В рамках выполнения работ по внеплановому эксплуатационно-техническому обслуживанию устранять возникшие технические неисправности Оборудования в течение 18 (восемнадцать) часов с момента получения от Заказчика заявки на выполнение таких работ. Заявка на выполнение работ направляется устно по телефонам: 8(8452) 67-47-14, 8-880-550-77-92 или по e-mail: exbez.64@yandex.ru.

3.1.5. Предоставить «Заказчику» список лиц, допущенных для проведения работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию системы пожарной автоматики на Объекте защиты.

3.1.6. До начала выполнения работы предоставить Заказчику заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для проведения указанных в п. 2.1 настоящего Контракта работ, а также график их работы, привлекать сторонние организации для исполнения настоящего Контракта.

3.2.2. Исполнитель вправе выполнять работы собственными силами и силами привлеченных организаций, так же имеющих лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Предоставить специалистам Исполнителя допуск в помещения, в которых установлено Оборудование системы пожарной автоматики объекта защиты.

3.3.2. Назначить приказом ответственное лицо, отвечающее за эксплуатацию системы пожарной автоматики, уполномочив его:

- принимать работу у «Исполнителя»;
- оформлять документацию на выполнение работ;
- контролировать качество выполнения работ.

3.3.3. При проведении на «Объекте» ремонта, перепланировки, переоборудования помещений, в случаях появления новых или изменения мест хранения ценностей, изменения режима или профиля работ, сдачи помещений (площадей) в аренду (субаренду) или передачи помещений другим лицам, а также при проведении иных мероприятий, которые могут повлиять на техническое состояние системы пожарной автоматики и потребовать дополнительных мер по технической укреплённости «Объекта», уведомить об этом «Исполнителя» не позднее, чем за 10 дней до наступления таких изменений. В течение срока действия Контракта «Заказчик» ответственен за объективность и своевременное предоставление сведений о произошедших изменениях, и в письменной форме сообщать о них «Исполнителю».

Если для проведения работ по ТО и ТР требуется временное отключение системы или ее части либо ограничение их функций, то Заказчик должен предпринять компенсирующие меры по сохранению уровня безопасности здания или сооружения в период проведения этих работ.

При выявлении в ходе эксплуатации и ТО системы неисправности основного(ых) устройства(ств) — составляющего(щих) системы (но до достижения ими назначенного срока службы) Заказчик должен произвести средний или капитальный ремонт системы, направленный на восстановление ее ресурса. По окончании ремонтных работ должен быть составлен акт об оценке продления ресурса системы, должны быть внесены изменения в исполнительную документацию, а также должна быть проведена оценка соответствия системы требованиям функциональной безопасности.

При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Заказчик должен принять меры к созданию новой системы.

3.3.4. Не допускать к техническим средствам, обслуживаемых Исполнителем, системы пожарной автоматики объекта для устранения неисправностей, внесения изменений в схему, посторонних лиц, не производить указанные работы своими силами.

3.3.5. Обеспечить целостность пломб, установленных на блоках системы пожарной автоматики.

3.3.6. Обеспечить исправность линий телефонной связи и сети электропитания, к которым подключено оборудование системы пожарной автоматики.

3.3.7. Своевременно принимать выполненные Исполнителем работы и оплачивать их.

3.3.8. Для проверки выполненных работ Исполнителем, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

4. Порядок выполнения работ и их сдачи-приемки

4.1. Результаты выполнения работ по плановому и внеплановому эксплуатационно-техническому обслуживанию системы пожарной автоматики подтверждаются соответствующими записями в Журнале регистрации работ. Журнал регистрации работ заводится на каждый Объект отдельно, один экземпляр Журнала находится на Объекте, второй у Исполнителя.

4.2. Работы по плановому эксплуатационно-техническому обслуживанию

Проводятся в соответствии с Регламентом (Приложение №1). Работы по внеплановому эксплуатационно-техническому обслуживанию производятся на основании заявки Заказчика, которая должна быть направлена за 1 (один) рабочий день до планируемого выезда либо устно по телефону: 8(8452) 67-47-14, 8-800-550-77-92, либо по e-mail: exbez.64@yandex.ru.

4.3. Работы по плановому и внеплановому эксплуатационно-техническому обслуживанию считаются выполненными после подписания Акта приема-сдачи работ уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

4.4. Акт приема-сдачи выполненных работ подписывается Сторонами ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за истекшим.

4.5. Акт по внеплановому эксплуатационно-техническому обслуживанию системы пожарной автоматики подписывается Сторонами в течение 5 (пяти) дней с момента завершения вышеуказанных работ.

4.6. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения акта об оказании услуг подписать и заверить печатью со своей стороны указанный акт и направить его Исполнителю, а в случае наличия замечаний по оказанным услугам в 5 (пяти) дневный срок представить письменный мотивированный отказ от подписания акта об оказании услуг с перечнем выявленных недостатков.

4.7. В случае, если по истечении 5 (пяти) дней Заказчиком не будет представлен официальный мотивированный отказ в подписании Акта, услуги считаются выполненными в полном объеме, надлежащим образом и принятыми Заказчиком без претензий к качеству, объему и количеству.

5. Размер и порядок оплаты

5.1. Общая сумма Контракта составляет **35 356 (Тридцать пять тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 56 копеек**, НДС не облагается в связи установлением для «Исполнителя» упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11. Налогового кодекса Российской Федерации.

В итоговую цену Контракта включены стоимость оказания работ и услуг по настоящему Контракту, уплату налогов, сборов и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

5.2. Стоимость услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию исправных и работоспособных установок системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей, объектового оборудования и круглосуточного мониторинга в месяц в соответствии с Приложением №9 (Локальный сметный расчет) составляет **2 946 (Две тысячи девятьсот сорок шесть) рублей 38 копеек**, НДС не облагается в связи установлением для «Исполнителя» упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11. Налогового кодекса Российской Федерации.

5.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.4. Оплата производится Заказчиком по факту оказанных Исполнителем услуг безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 20 дней с даты подписания Заказчиком Акта об оказанных услугах.

5.5. Оплата за услуги по настоящему Контракту производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания).

5.6. Услуги считаются оплаченными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

6. Форс – мажор

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлекли за собой невозможность надлежащего исполнения указанных в Контракте обязательств.

6.2. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, то есть те, которые не существовали во время подписания настоящего Контракта. Возникли помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или избежать, а именно: объявленная или фактическая война, гражданские волнения, забастовки, экономическая или военная блокада, эмбарго, эпидемии, эпизоотии, промышленные аварии, землетрясения, наводнения, заносы, пожары и другие стихийные бедствия и катастрофы.

6.3. К обстоятельствам непреодолимой силы, вызвавшим сбой в работе или выход из строя основного оборудования и вспомогательных средств, относятся также:

- длительные радиопомехи, вызванные любыми явлениями природного или промышленного характера;
- повреждения телефонных линий;
- сбои в работе или повреждения технических средств телефонных сетей и сетей сотовой связи;
- перебои в подаче электроэнергии на срок более 12 часов.

6.4. К обстоятельствам непреодолимой силы в связи с исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту также относятся:

- издание органами государственной власти Российской Федерации (в том числе органами надзора в области связи, органами пожарного надзора, иными контрольно-надзорными органами), а также органами местного самоуправления нормативных актов, затрудняющих или делающих невозможным надлежащее исполнение сторонами своих обязательств по настоящему Контракту (в том числе изменение правил сертификации, смена частот и т.п.);

- принятие решений и осуществление действий судебными или иными правоохранительными органами, затрудняющих или делающих невозможным надлежащее исполнение сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

6.5. Сторона, которой стало известно о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней поставить об этом в известность другую сторону в письменной форме. Не уведомление или несвоевременное уведомление другой стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.

6.6. Если стороны не исполнили своих обязательств в надлежащие сроки вследствие действия непреодолимой силы, то указанные сроки считаются продленными на время действия непреодолимой силы.

6.7. В случае продолжения обстоятельств непреодолимой силы свыше 1 (одного) месяца, сторона, утратившая в связи с этим интерес к настоящему Контракту, вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт, направив соответствующее уведомление другой стороне. В этом случае Контракт считается расторгнутым с момента получения стороной указанного уведомления.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, неустойки).

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем))», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017г. № 1042 (далее – Правила, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. №1042), в сумме 1000,00 руб. (одна тысяча рублей).

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем.

7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017г. № 1042, и составляет 3535 (Три тысячи пятьсот тридцать пять) рублей 66 копеек.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в сумме 1000,00 руб. (одна тысяча рублей).

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

8.Срок действия Контракта, урегулирование споров

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами, и действует по «31» декабря 2021 г., в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств, или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

8.2. Срок оказания услуг с 01 января 2021г. по 31 декабря 2021г.

8.3. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Контракту или в связи с ним, путем переговоров.

8.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражные суда Саратовской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. Расторжение Контракта

9.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в рамках реализации права на принятие решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Любые изменения настоящего Контракта, а также соглашение о расторжении настоящего Контракта действительны при условии, что они составлены в письменной форме.

9.3 Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае:

- наличия документально подтвержденных фактов неоднократных нарушений Заказчиком (два и более раз) условий настоящего Контракта;
- просрочки оплаты за выполненные работы по настоящему Контракту более чем на 30 календарных дней.

9.4. При отказе от исполнения настоящего Контракта Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление об этом. Настоящий Контракт прекращается момента получения Исполнителем указанного уведомления, но не позднее 10 дней с даты его отправки по адресу, указанному в настоящем Контракте, заказным письмом с уведомлением о вручении.

9.5. Прекращение или окончание действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место в период действия Контракта.

10. Дополнительные условия

10.1. Настоящий Контракт составлен на 10 листах, заключен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон и имеет 9 Приложений:

- Приложение №1 – Регламент эксплуатационно-технического обслуживания исправных и работоспособных установок системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей, объектового оборудования системы Стрелец-Мониторинг;

- Приложение №2 - паспорт установки пожарной автоматики;
- Приложение №3 - Журнал регистрации работ на ТО и ППР;
- Приложение №4 - График проведения ТО и ППР;
- Приложение №5 - Технические параметры работоспособности установки пожарной автоматики;
- Приложение №6 - Перечень технических средств, входящих в установку пожарной автоматики и подлежащих ТО и ППР;
- Приложение №7 - Акт первичного обследования систем пожарной автоматики;
- Приложение №8 - Дефектная ведомость;
- Приложение №9 – Локально-сметный расчет.

10.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями.

10.3. Документы, подписанные сторонами, переданные по факсу, отсканированные документы, переданные по электронным адресам, имеют юридическую (доказательственную) силу.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 48" Ленинского района г. Саратова

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт безопасности»

Юридический адрес: 410041, г. Саратов, ул. Загороднcва, дом 2
ИНН/КПП 6453053690/645301001
КС 03234643637010006000 Отделение Саратов Банка России/УФК по Саратовской области г. Саратов
БИК 016311121
ЕКС 40102810845370000052
Комитет по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» (МОУ «СОШ № 48») л/с 20606Щ36430/ 21606Щ36430)
Конт.тел.: _____
E-mail: _____

Юридический адрес: 410012, г.Саратов, ул. Им. Пугачева Е.И., д.98/100, пом.II
ОГРН 1196451005541
ИНН 6455072024 КПП 645501001
Расчетный счет 40702810156000014411
Банк Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара
БИК 043601607
К/счет 30101810200000000607
Конт.тел.: 8(8452) 57-77-92, 46-25-10
Круглосуточный телефон ЦТМ: 8(8452) 67-47-14, 8-800-550-77-92
E-mail: exbez64@mail.ru



/Л.Г. Горбанева/

М.П.



/И.Н. Дивенко/

М.П.